



Certificato numero / Certificate number

DE/3893

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova / Referring to the Test Reports
nn. 0058/DC/AAV/10/1, 0058/DC/AAV/10/2 del / dated 03/07/2010
n. 0176/DC/ACU/09 del / dated 16/11/2009

si dichiara che il Fabbricante/we declare that the Manufacturer

ECLISSE SRL

Via Giovanni Pascoli, 7 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - ITALY

ha richiesto sui provini da lui stesso campionati e denominati
has requested on the specimen sampled by himself and named

Finestra alzante scorrevole su contro telaio a scomparsa di produzione Eclisse

Lift-sliding window with disappearing counterframe manufactured by ECLISSE

le prove di tipo secondo la norma EN 14351-1:2006+A2:2016, in conformità ai punti richiesti dal Fabbricante stesso e indicati nell' Allegato A del presente certificato, secondo il Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 3 (tre) - Allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011.
the type testing according to EN 14351-1:2006+A2:2016 in compliance with the points required by the Manufacturer himself and listed in Annex A of this certificate, according to the System of assessment and verification of constancy of performance 3 (three) - Annex V of the Regulation (EU) n. 305/2011.

I risultati delle prove eseguite sul campione sono riportati nell' Allegato A
The results of the tests on the sample are reported in the Annex A

21/09/2009

Prima emissione
First issue

15/09/2025

Rinnovo
Renewal

15/09/2025

Ultima emissione
Latest issue

20/09/2030

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification



Certificato numero / Certificate number

DE/3893

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO - Allegato A CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION - Annex A

Finestra alzante scorrevole su contro telaio a scomparsa di produzione Eclisse

Lift-sliding window with disappearing counterframe manufactured by ECLISSE

In base alle prove di tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the type testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Dimensioni [mm] <i>Dimensions</i>	W 2400 x H 2450
Prestazioni / Performances:	
4.14 Permeabilità all'aria <i>4.14 Air permeability</i>	classe / class 4
4.5 Tenuta all'acqua <i>4.5 Watertightness</i>	classe / class 7A
4.2 Resistenza al carico del vento <i>4.2 Wind load resistance</i>	classe / class C1
4.7 Resistenza all'urto <i>4.7 Impact resistance</i>	classe / class 2

21/09/2009

Prima emissione
First issue

15/09/2025

Rinnovo
Renewal

15/09/2025

Ultima emissione
Latest issue

20/09/2030

Scadenza
Expiry

Carlo Dassi
B. A. Certification